


Épület összes téli hővesztése: 26452W  
Tervezett radiátorok összes hőleadása: 32069W  
Fűtési előremenő/visszatérő vízhőmérséklet: 70°C/55°C

<p align="center"><b>ÉPÜLETGÉPÉSZ MÉRNÖKI IRODA</b></p> <p align="center">6400 Kiskunhalas Kossuth u. 3. II/5.</p>	
<p>Építető: Csölyospálos Község Önkormányzata Csölyospálos Kossuth Lajos u. 62.</p>	<p>Rajzszám: Gf01</p>
<p>Tárgy: Konyha bővítés Csölyospálos Móra Ferenc u. 11.</p>	<p>Méretarány:  M1:50</p>
<p>Tervező:  Molnárné Kurgyis Rita OTN: G/03-0114/2021 Kiskunhalas Kossuth u. 27/B</p>	<p>Központi fűtés Alaprajz</p> <p>Dátum: 2017.04.20.</p>