



Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

LOWER-TISZA DISTRICT WATER DIRECTORATE
WASSERWIRTSCHAFTSDIREKTION NIEDER THEISS TAL

Ikt.szám: 0869-0007/2017.
E.a.: dr. Ágh Róbert (IJO)
M.e.a.: Lábdy Bence (VRÖO)

Tárgy: Csólyospálos belterület csapadékvíz
csatorna fejlesztés
Hiv.sz.: 82/2017/FMTI

László Zoltán úr

ügyvezető

Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft.

Hódmezővásárhely

Rudnay Gyula u. 24/A IV/12.

6800

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft. részére Igazgatóságunk 0869-0005/2017. számon vagyonkezelői hozzájárulást adott a Csólyospálos belterületi csapadék- és belvíz elvezetés TOP 2.1.3-15 keretén belül megvalósítandó csapadékvíz csatornák vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz a csatolt tervdokumentáció (Tervszám: 87/2017) alapján a tervezési terület vizeinek befogadása tekintetében,

Újabb megkeresésükben kéri a kiadott vagyonkezelői hozzájárulás kiegészítését arra vonatkozóan, hogy az egyben befogadói nyilatkozatnak is minősül.

Előzmények:

A Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft. készíti Csólyospálos belterületi csapadék- és belvíz elvezetés TOP 2.1.3-15 keretén belül megvalósítandó csapadékvíz csatornák vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációját. A fejlesztés célja Csólyospálos település csapadék- és belvizei jobb levezethetőségének biztosítása. Ebből a célból a belterületi csapadékvíz csatornahálózat jelentős fejlesztésére kerül sor. A fejlesztéssel érintett csatornaszakaszok befogadói az ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő Alsópálosi és Balástya-Csólyosi csatornák. A csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése során nem létesül új bevezetés.

A csatornák elsődleges feladata a térség belvizeinek elvezetése.

Műszaki adatok:

Igazgatóságunk nyilvántartása szerint az Alsópálosi csatorna főbb műszaki paraméterei, a CS-1-0-0 csapadékvíz csatorna becsatlakozásánál, a 3+096 cskm szelvényben, tájékoztató jelleggel az alábbiak:

vízhozam:	0,144 m ³ /s
torkolati vízszállítás	0,240 m ³ /s
fenékszélesség:	0,80 m
részű:	1:1,5
fenékszint:	98,80 m B. f.



vízszlop magasság:	0,30 m
fenékesés:	0,014 ‰
vízszínesés:	0,014 ‰

Igazgatóságunk nyilvántartása szerint a Balástya-Csólyosi csatorna főbb műszaki paraméterei, a CS-2-4-0 csapadékvíz csatorna becsatlakozásánál, a 10+053 cskm szelvényben, tájékoztató jelleggel az alábbiak:

vízhozam:	0,440 m ³ /s
torkolati vízszállítás	0,825 m ³ /s
fenékszélesség:	1,00 m
részű:	1:2
fenékszint:	95,93 m B. f.
vízszlop magasság:	0,45 m
fenékesés:	0,45 ‰
vízszínesés:	0,45 ‰

Az 1-1-0 létesülendő csapadékvíz bevezetésén keresztül 115,4 l/s-os maximális terhelés éri az Alsópálosi csatornát.

A 2-4-0 meglévő csapadékvíz csatorna bevezetésén keresztül 114,87 l/s maximális terhelés éri a befogadó Balástya-Csólyosi csatornát.

Az 1-1-0 csapadékvíz csatornán keresztül elvezetendő víz útvonala: Alsópálosi csatorna 3+096 cskm → Dorozsma-Majsai főcsatorna 18+720 cskm → Algyői főcsatorna 17+008 cskm → Algyői szivattyútelep → Tisza folyó

A 2-4-0 csapadékvíz csatornán keresztül elvezetendő víz útvonala: Balástya-Csólyosi csatorna csatorna 10+053 cskm → Fehértó-Majsai főcsatorna 18+530 cskm → Algyői főcsatorna 7+864 cskm → Algyői szivattyútelep → Tisza folyó

A vagyonkezelői hozzájárulást, illetve a befogadói nyilatkozatot a Csólyospálos belterületi csapadék- és belvízelvezetésre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz és a kivitelezéshez az alábbi feltételek betartásával adjuk meg:

1. A 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendeletben leírtakat be kell tartani.
2. A kivitelezési munkák a csatornák parthasználatát nem korlátozhatják.
3. A kivitelezés vízgazdálkodási érdekeket nem sérthet.
4. Engedélyes köteles a kivitelezés befejezését követően a terepet az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani.
5. A csatornába, valamint egyéb Igazgatóság kezelésében lévő ingatlanokban bekövetkezett esetleges károsodás vagy szennyezés esetén az engedélyes köteles annak lokalizálásáról, megszüntetéséről és az eredeti állapot helyreállításáról saját költségén intézkedni.
6. A bevezetés környezetének karbantartása engedélyes kötelezettsége és költsége.
7. Havária esetén az engedélyes köteles együttműködni a területileg illetékes Szakaszvédelem vezetővel.
8. **A jelen vagyonkezelői hozzájárulás, illetve befogadói nyilatkozat a kiadásra kerülő vízjogi létesítési engedély érvényességi idejével egyező időtartamig, valamint a kivitelezési munkák elvégzésének időtartamáig érvényes. A kiadásra**


kerülő vízjogi létesítési engedély módosítása, vagy lejártá esetében engedélyes csak új eljárás keretében fordulhat az Igazgatósághoz a vagyonkezelői hozzájárulás, illetve a befogadói nyilatkozat ismételt megadása végett a vonatkozó tervdokumentáció benyújtásával.

9. A vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési eljáráshoz külön meg kell kérni Igazgatóságunk vagyonkezelői hozzájárulását (befogadói nyilatkozatát) a vonatkozó tervdokumentáció benyújtásával.
10. Amennyiben a csapadékvíz elvezetésének körülményeiben, illetve a levezetendő vízmennyiségben a vagyonkezelői hozzájárulás (befogadói nyilatkozat) kiadását követő időszakban az ATIVIZIG-et érintő bármilyen jellegű változás következik be, engedélyes köteles a változással érintett tervet véleményezés és szükség esetében a vagyonkezelői hozzájárulás módosítása érdekében az Igazgatóság részére 8 napon belül benyújtani. A megadott határidő eredménytelensége esetében a jelen vagyonkezelői hozzájárulás (befogadói nyilatkozat) hatályát veszti, melyből engedélyesnél, vagy harmadik személynél esetlegesen bekövetkező károkért az Igazgatóság nem felel.
11. Jelen vagyonkezelői hozzájárulás, illetve befogadói nyilatkozat az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzésének és eljárások lefolytatásának kötelezettsége alól engedélyest nem mentesíti.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelői hozzájárulás (befogadói nyilatkozat) kiadásával a korábban azonos tárgyban 0869-0005/2017. számon kiadott vagyonkezelői hozzájárulás (befogadói nyilatkozat) egyidejűleg hatályát veszti.

Szeged, 2017. június 7.

Üdvözlettel:


Kádár Mihály
műszaki igazgatóhelyettes

