



ALFÖLDVÍZ

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

3/18/FTT

SZERVEZET:	5. sz. Területi Divízió	HIV. SZÁM:
IKTATÓSZÁM:	ARV/27-6207/2017	ÜGYINTÉZŐJÜK:
ÜGYINTÉZŐNK:	Deákné Kispál Andrea	LEVELÜK KELTE:
MELLÉKLET:	0	
TÁRGY:	Közmű Üzemeltetői nyilatkozat - Csólyospálos, belterületi csapadékvíz-elvezetés TOP 2.1.3-15 pályázat keretén belül megvalósítandó vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációjához	

Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft.

6800 Hódmezővásárhely,

Rudnay Gy. u. 24 Ép:A. 4.em A:

Tisztelt Cím!

Az **ALFÖLDVÍZ Zrt.** 5. számú Területi Divízió, mint Csólyospálos Község víziközmű üzemeltetője nyilatkozik, hogy a Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft. (Vőneki Péter vezető tervező VZ-T 06-1076) által tervezett *Csólyospálos, belterületi csapadékvíz-elvezetés TOP 2.1.3-15 pályázat keretén belül megvalósítandó vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációjához*, 10/2017 munkaszámú terv alapján megállapítja, hogy a tervezett munkálatok, építmények az általunk üzemeltetett víziközmű vezetékeket **keresztez, érint, párhuzamosan halad.**

- Az MSZ 7487-1:1979 és az MSZ 7487-2:1980 szabvány előírásait kötelezően alkalmazni kell. Az ezekben előírt védőtávolságokat be kell tartani.
- Külön felhívjuk a figyelmet, hogy Társaságunk általunk üzemeltetett közművek és építmények közvetlen környezetében csak óvatos, kézi földmunka végezhető.
- A tervezett létesítmény ivóvízelosztó hálózat fölé hosszirányban lehetőség szerint ne kerüljön, ahol elkerülhetetlen ott víziközmű rekonstrukció, ivóvízbekötő- elosztóvezeték kiváltás, illetve védőcsőbe helyezés is szükséges.
- **Amennyiben a kivitelezés során, a vezetékek kiváltása illetve bevédése nem történik meg, úgy a víziközmű hálózaton végzett javítási munkálatok és a javítási munkálatokkal összefüggő mindennemű költséget, Társaságunk a csapadékvíz-elvezető árok mindenkorai kezelője felé áthárítja.**
- Üzemelő víziközművön mindennemű munkálatot kizárólag társaságunk végezhet, melynek költsége tárgyi beruházást terheli.
- A kivitelezés során és a megvalósulás után egyaránt, a víziközmű műtárgyainak, szerelvényeinek működtetését, működtethetőségét akadályozni nem lehet, fölöttük és kritikus közelségben depónia, építőanyag még ideiglenesen sem tárolható.
- A víziközmű hálózat elemeit, szerelvényeit csak Társaságunk kezelheti!
- A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadást kell tartani. A műszaki átadási-átvételi eljárást a beruházónak vagy képviselőjének kell kezdeményezni, melyre a meghívót Társaságunk részére meg kell küldeni.
- A kivitelezés alatt ellenőrzési, illetve észrevételezési jogunkat fenntartjuk.
- A kivitelezés alatt a víziközmű rendszerben okozott kár (annak helyreállítása) költségvonzatát kivitelező felé érvényesítjük
- Az építkezés során a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet meghatározott védősávokra még ideiglenesen is tilos törmeléket, építési anyagot tárolni.
- Speciális esetekben (pl.: új nyomvonal más helyrajzi számot érint, út túloldalára kerül, nagy volumenű kiváltás) a kiváltásról vízjogi létesítési engedélyes tervet kell készíteni.



- A kivitelezéskor feltárt, de a tervdokumentációban nem szereplő víziközmű vezetésekről és szerelvényekről (megóvva ezek állagát) az üzemeltetőt minden esetben értesíteni kell, az esetlegesen szükséges átalakítások elvégzése miatt.
- Amennyiben nem tarthatók a védőtávolságok, úgy a víziközműveket ki kell váltani, speciális esetben bevédeni.
- A kivitelezett munka megvalósítási rajzát jogosultsággal rendelkező szakember által készített geodéziai bemérése alapján kérjük, papír alapon és digitális formátumban (ITR vagy DXF) szíveskedjenek részünkre megküldeni. A geodéziai bemérést EOV koordináta rendszerben kell elvégezni!
- Amennyiben a tervezett létesítmény mentén üzemeltetésünkben lévő víziközmű hálózat halad, az alépitményi munkákat úgy kell meghatározni, hogy a víziközmű hálózat és elemei ne sérüljenek. Érintett, megközelített, illetve párhuzamos víziközmű haladásnál kérjük az ide vonatkozó szabványok és az érvényben lévő védőtávolságok (de min. 1,00 m) betartását.
- A munkálatok végzése során „kitakart” üzemelő vízvezetékek mechanikai védelemről kivitelező gondoskodni köteles.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett létesítmény mentén lévő ivóvíz bekötővezeték helyzetére is.
- A munkálatok végzése során talált, de a terven nem szereplő vízhálózati elemet, szerelvényt, kérjük bejelenteni Társaságunk területi mérnökségére.
- A Társaságunk üzemeltetésében lévő, a megvalósuló építmény által érintett vízvezetéki csomópontok fedlapjait - csapszáras tolózár, illetve betonkeret, tolózárakna keret és fedlap - úgy szükséges a tervben feltüntetni, hogy azokat új terepszintre, burkolatszintre kell emelni, illetve az út (padkaburkolat) osztályának megfelelő teherbírású fedlapot szükséges beépíteni. Ezeket a munkálatokat kizárólag Társaságunk végezheti.
- A tervezési szakaszban az aknák állapotáról Társaságunk állapotfelmérést készít, a szükséges beavatkozásokat előírja, melyeket a tervbe be kell építeni.
- A vízvezeték kiváltási munkák előzetesen üzemeltetővel egyeztetett, felelős közműtervező által készített terv alapján kivitelezhetőek. Amennyiben attól - műszaki okok miatt - el kell térni, a módosítást a tervező végezheti Társaságunk Területi Mérnökségének hozzájárulásával, a kivitelezés csak ezt követően folytatható. A tervezés kötelezettsége alól - amennyiben arra jogszabályi előírás nincs - Társaságunk adhat felmentést.
- A csapadékvíz-elvezetés építés műszaki átadására a fedlapok, csapszekrények nyithatóságát biztosítani kell.

Csapadékelvezető árok rehabilitációja, vagy új létesítése során a Beruházónak az ivóvízvezeték nyomócső keresztezéseknél tisztázni kell a vezetékek, és a tervezett árokfenék magassági elhelyezkedését. (Csőtető, árokfenék egymáshoz való viszonyát.) Amennyiben ez az érték 50 cm-nél nagyobb, úgy átalakítás, védelem nem szükséges. Ha ez az érték 50 cm-nél kisebb, úgy a nyomott vezetéket ki kell váltani, vagy csőáteresz alkalmazásával kell védeni. (Az áteresz és a csővezeték egymáson nem fekdühet.)

Nem elsődleges, de megoldás lehet az 50 cm-nél kisebb takarások esetén a szakszerű (víztaszító) csővezetéki hőszigetelés, mederburkolati (mechanikai) védelemmel. A csővezetéki takarás - a mederburkolat vastagságát is beszámítva - nem lehet kisebb 20 cm-nél.

Víziközmű részűben nem haladhat.

A tervben a víziközmű keresztezések és kiváltások részletterveit kiviteli terv szinten ki kell dolgozni és Társaságunknak egyeztetésre be kell nyújtani.

Csolyospálos, belterületi csapadékvíz-elvezetés Kiviteli tervdokumentációjából 2 példányt kérünk leadni az 5. számú Területi Divízió Szegedi központjába (6723 Szeged, József Attila sgt. 115.).

Nyilatkozatunkat, a Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft. megkeresésére, vízjogi engedélyezési eljáráshoz adtuk ki. Nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

KELT: Szeged, 2017.12.15.

Tisztelettel:

ALFÖLDVÍZ Zrt.
5. SZ. TERÜLETI DIVÍZIÓ
8723 Szeged,
József A. sugárút 115.
Adószám: 13100887-2-04

ALFÖLDVÍZ Zrt.
Kiadmány hitelező:
Jakusné Lengyel Georgina
Jakusné Lengyel Georgina

Priváczki-Juhász Zsolt
divízióvezető

Tari János
divízióvezető-helyettes

KAPJA: Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft.
IRATTÁR

